



Projeto de readequação dos interruptores

LEGENDA

| | |
|--|--|
| | Eletróduto de descida com condutele |
| | Furo em eletrocalha |
| | Eletróduto aparente de interligação até o ponto de descida |
| | Condutores passando acima do gesso |

Considerações

- 1- Quando houver furação em eletrocalha, os furos deverão estar próximo aos eletródutos de descida especificados em cada circuito.
- 2- Realizar furo no gesso próximo a sinalização de furo em eletrocalha, quando houver.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO E. SANTO

LAYOUT ESTAÇÕES DE TRABALHO

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| PRESIDENTE DO TCEES | Conselheiro Sebastião Carlos Ramo de Macedo | | |
| DIRETORA GERAL DE SECRETARIA | ACE Elizabeth Maria Kippel Amancio Pereira | | |
| CHEFE DA 2ª CA | ACE Andrea Norbim Beonha | | |
| COORDENADOR DO NEO | ACE Helder de Barros Figueira Netto | | |
| 2º PAVIMENTO | ESCALA 1/100 | DATA Revisão 1 - set/2012 | FRANCHA 3/4 |

DADOS: E2/PROT06EM
 DATA: 11/08/2012
 ESCALA: 1/100
 PAPER: SULFITE